

PressCheck ® asennus

- > Putki kalibroidaan kalibrointityökalulla
- > Tarkistetaan, että putki on paikallaan liittimessä
- > Liitos puristetaan puristustyökalulla
- > Putkea voidaan taivuttaa taivutusjousella (sisä/ulko) tai tarkoitukseen soveltuvalla muulla taivutustyökalulla
- > Paineekoe tehdään vedellä tai ilmalla. Älä koskaan käytä vuodonilmaisukaasua/ sprayta, koska ne voivat vahingoittaa osia!

Asennus



Asennusketju



Liittimet, PPSU ja Messinki

Putket liitetään PPSU puristusliittimillä. SK/ UK- liitinrungot ovat sinkinkadon kestäväää messinkiä. PPSU on korkealuokkainen muovi, jolla on paljon hyviä ominaisuuksia kuten lujuus ja pitkäaikaiskesto.

PPSU- liitin on edullisempi kuin metalliliitin. Kaikissa PPSU liittimissä on PressCheck® vuodonilmais.