

TODISTUS TYYPPIHYVÄKSYNTÄASETUKSEN MUKAISUUDESTA

VTT Expert Services Oy:n todistus tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta on myönnetty 1.1.2018 kumoutuneen monikerrosputkien ja niiden liittimien tyyppihyväksyntäasetuksen perusteella.

Valmistaja

Geberit International AG, Sveitsi

Tuote

Monikerrosputket ja niiden liittimet:

system Geberit Mepla (liittimet punametallista ja PVDF muovista)

Koot 16x2.25, 20x2.5, 32x3.0, 40x3.5, 50x4.0, 63x4.5, 75x4.7 mm

TODISTUKSEN LAAJUUS

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen monikerrosputkien ja niiden liittimien täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelman monikerrosputkille ja niiden liittimille asettamat vaatimukset käyttöluokassa 2.

Putket ovat PE-RT II/ AI / PE-RT II -monikerrosputkia.

Tämän todistuksen mukaisten putkien ja liittimien valmistuksessa saa käyttää niitä raaka-aineita, joita valmistaja on ilmoittanut käytettävän todistuksen myöntämishetkellä.

TODISTUKSEN EHDOT

Järjestelmän asennus

Asennustyö suoritetaan noudattaen paikallisen viranomaisen ja valmistajan antamia asennusohjeita ja käyttäen valmistajan suosittelemia erikoistyykaluja.

Putkia koissa 63 x 4.5 mm ja 75 x 4.7 mm ei saa taivuttaa.

Liittimet

Liitokset tehdään käyttäen tämän todistuksen mukaisia liittimiä.

Muut ehdot

Tuotteeseen liittyvät tekniset tiedot ja asennusohjeet on tarvittaessa toimitettava tuotteen mukana.

Merkitseminen

Monikerrosputket merkitään standardin SFS-EN ISO 21003-2 mukaisesti ja liittimet standardin SFS-EN ISO 21003-3 mukaisesti.

LAADUNVALVONNAN VARMENNUS

Laadunvarmentaja

SKZ -Testing GmbH, Saksa

Laadunvarmennussopimus

18.10.2017 allekirjoitettu tai sen jälkeen päivitetty laadunvarmennussopimus ja sen liitteet nro 6547, 6548, 6549, 6551.

HUOMAUTUKSET

Todistus tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta on julkinen. Niistä pidetään luetteloa joka on saatavana VTT Expert Services Oy:n ylläpitämästä www.vtt-todistus.fi -palvelusta.

VOIMASSAOLON EHDOT

Jos tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, tämän todistuksen voimassaolo päättyy.

Todistus tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta annetaan määräajaksi, enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. VTT Expert Services Oy edellyttää vuosittaista sisäisen laadunvalvonnan varmistamista sen varmistamiseksi, että tuotteen ominaisuudet vastaavat valmistajan ilmoittamia ominaisuuksia.

Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa todistuksen haltija. VTT Expert Services Oy ei tätä todistusta myöntäessään sitoudu minkäänlaiseen korvausvastuuseen henkilö- tai muusta vahingosta, mikä todistuksen mukaista tuotetta käytettäessä välittömästi tai epäsuorasti aiheutuu.

VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen käyttäminen missään muussa muodossa mainoksissa tai tämän todistuksen osittainen jakelu on sallittu vain VTT Expert Services Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella.

TODISTUKSEN PERUUTTAMINEN

Todistus peruutetaan, jos

- rakennustuote ei täytä tyyppihyväksyntäasetuksen olennaisia teknisiä vaatimuksia.
- maahantuoja tai valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja ei korjaa laadunvalvonnan varmentamisessa havaittuja puutteita.
- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kieltänyt rakennustuotteen käyttämisen tai määrännyt maahantuojan tai valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan ryhtymään toimenpiteisiin tuotteen poistamiseksi markkinoilta.

TODISTUKSEN PERUSTEET

Ympäristöministeriön 1.1.2018 kumoutunut asetus monikerrosputkien ja niiden liittimien tyyppihyväksynnästä 30.9.2009

Annamaija Naula-Iltanen
Tuotepäällikkö

Tatu Toivonen
Arvioija
etunimi.sukunimi@vtt.fi

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti.

LIITTEET

-

TIEDOKSI

SKZ - Testing GmbH, Mr. Uwe Pfeuffer, Friedrich-Bergius-Ring 22,
97076 Würzburg, Saksa.

U.Pfeuffer@skz.de