

Certifikat

SC0550-12

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

T-Tät Standard, T-Tät Robust, T-Tät Premium, Luft- och Ångspärr

Innehavare

T-Emballage AB, Nydalavägen 14, 574 35 Vetlanda
Organisationsnummer: 556191-0737
Tel: 0383-599 00, Fax: 0383-146 64
E-post: info@t-emballage.se, Hemsida: www.t-emballage.se

Produkt

T-Tät Luft- och Ångspärr, med varianterna:
T-Tät Standard, Ånggenomgångsmotstånd $2400 \cdot 10^3$ s/m,
T-Tät Robust Ånggenomgångsmotstånd $3000 \cdot 10^3$ s/m,
T-Tät Premium Ånggenomgångsmotstånd $2000 \cdot 10^3$ s/m

Avsedd användning

Luft- och Ångspärr för montering i vägg, tak och golv.

Godkännande

Produkterna har bedömts emot Certifieringsregel CR 128, bilaga 1, luft- och ångspärr.
Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

BBR

Fukt, Allmänt	6:51
Fuktsäkerhet, Lufttäthet	6:531
Fuktsäkerhet, Yttertak och vindsutrymmen	6:5325, allmänt råd, fjärde och femte meningen

PBL

Energihushållning och värmeisolering	
Begränsning av konvektion i bakomliggande isolering	8 kap, 4§ punkt 6

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning T-Tät, daterad 2015-03-25.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 410-94-0463 samt 210-13-0102, Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Fabrikskod 10378.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av tryck på produkt samt etikett eller tryck på emballage och omfattar:

Märkning produkt, minst varannan löpmeter:

P-märke
Certifikatets nummer
Produktens typbeteckning
Egenskap
Ångtäthet
Löpande tillverkningsnummer


SC0550-12
T-Tät XXXX*
Luft- och Ångspärr
Värde för produkttyp
nr

Märkning emballage:

Innehavare
P-märke
Certifieringsorgan
Produktens typbeteckning
Certifikatets nummer
Egenskap
Ångtäthet
Längd, bredd
Kontrollorgan

T-Emballage AB, Vetlanda

SP Certifiering
T-Tät XXXX*
SC0550-12
Luft- och Ångspärr
Värde för produkttyp
Värde, värde
SP

**Standard, Robust eller Premium*

Bedömningsunderlag

Rapport F302053B, F616435, F620368 och FX106722B, FX217726 samt Rapport 5F008414A och 5F008414 D samtliga från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Kommentarer

Byggfilm ska förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell utomhuslagring.

Monteringsanvisningar skall medfölja varje leverans till byggarbetsplatsen och skall finnas tillgängliga vid montering och besiktning.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2013-11-29.

Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2018-11-28.

**SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifiering**

Linda Ring-Thorén

Håkan Thiman