

D muutos

E muutos

F muutos

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT :

1. NIMELLISJÄNNITE / –VIRTA / –TAAJUUS

400 V 50 A 50 Hz

2. TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS

<5 KA

3. TASATTU – / ASENNETTU TEHO / COSFI

kW kW cosfi

4. OHJAUSJÄNNITEKISKOT

Ei

ON

JÄNNITE V VIRTA A

5. AC-KISKOT TAI JOHTIMET

L1,N

L1,N,PE

L1,L2,L3,N

L1,L2,L3,N,PE

RAKENNETIEDOT :

1. KESKUSLAJI

KENNO

KOTELO

KEHIKKO

2. ASENNUSTAPA

PINTA

UPPO

KOTEL. LUOKKA IP 20

3. KIINNITYS

LATTIA

SEINÄ

4. OVILAITTE

LUKKO

SALPA

5. LATT.SEIS.KESK. POHJALEVY

AVOIN

PALONKESTÄVÄ

6. MAALAUUS

VAKIO

ERIKOIS

7. MITAT

KORKEUS : 810 LEV. : 545 SYV. : 90+41

KALUSTUSTIEDOT :

1. KALUSTUSTYYPPI

KIINTEÄ

ULOSV.

ULOSOT.

2. KALUSTUSTAPA

YKSIKKÖ

KESKITETTY

3. MERKKILAMPUT

HEHKU

HOHTO

LEDI

4. MITTAUKSEN TOIMITTAJA

SÄHKÖLAITOS

VALMISTAJA

KAPELOINTI :

1. SYÖTTÖKAAPELI

YLHÄÄLTÄ

ALHAALTA

2. PÄÄKAAPELIT

YLHÄÄLTÄ

ALHAALTA

KOJEISIIN

RIVL.

3. OHJAUSKAAPELIT

YLHÄÄLTÄ

ALHAALTA

KOJEISIIN

RIVL.

TUNNUSMERKINNÄT :

1. TUNNUSKILVET

VALM.NORM.

ERILL.OHJE

2. KOJEMERKINNÄT

JUOKSEVA

KENNOKOHT.

ERILL.OHJE

MUUT TIEDOT :

A muutos

B muutos

C muutos

RYHMÄKESKUS UPPO/PINTA

ARK/50A/51js/3VVS

M114605

Suunn.
Piv /25.5.2018

Kokonaisuus

Sähköpositio

Työnumero

Piirt.
Piv

Lehti
1 / 3

Piirustusnumero

										D muutos																													
										E muutos																													
										F muutos																													
										3L,N,PE POTENTIAALIN TASAUS KESKUKSEN ULKOPUOLELLA T 63A																													

