

D muutos
E muutos
F muutos

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT :

1. NIMELLISJÄNNITE / –VIRTA / –TAAJUUS	400	V	50	A	50	Hz
2. TERMINEN OIKOSULKEKESTOISUUS	<5	KA				
3. TASATTU – / ASENNETTU TEHO / COSFI		kW		kW		cosfi
4. OHJAUSJÄNNITEKISKOT	☐	EI	☐	ON	JÄNNITE	____ V VIRTA ____ A
5. AC-KISKOT TAI JOHTIMET	☐	L1,N	☐	L1,N,PE	☐	L1,L2,L3,N ☐ L1,L2,L3,N,PE

RAKENNETIEDOT :

1. KESKUSLAJI	☐	KENNO	☒	KOTELO	☐	KEHIKKO
2. ASENNUSTAPA	☐	PINTA	☐	UPPO	KOTEL. LUOKKA	IP 34
3. KIINNITYS	☐	LATTIA	☐	SEINÄ		
4. OVILAITE	☒	LUKKO	☐	SALPA		
5. LATT.SEIS.KESK. POHJALEVYT	☐	AVOIN	☐	PALONKESTÄVÄ		
6. MAALAUUS	☒	VAKIO	☐	ERIKOIS		
7. MITAT		KORKEUS :	900	LEV. :	420	SYV. : _____

KALUSTUSTIEDOT :

1. KALUSTUSTYYPPI	☒	KIINTEÄ	☐	ULOSV.	☐	ULOSOT.
2. KALUSTUSTAPA	☐	YKSIKKÖ	☒	KESKITETTY		
3. MERKKILAMPUT	☐	HEIKU	☐	HOHTO	☐	LEDI
4. MITTAUKSEN TOIMITTAJA	☒	SÄHKÖLAITOS		VALMISTAJA		

KAAPeloINTI :

1. SYÖTTÖKAAPeli	☐	YLHÄÄLTÄ	☒	ALHAALTA		
2. PÄÄKAAPELIT	☐	YLHÄÄLTÄ	☒	ALHAALTA	☒	KOJEISIIN ☐ RIVIL.
3. OHJAUSKAAPELIT	☐	YLHÄÄLTÄ	☐	ALHAALTA	☐	KOJEISIIN ☐ RIVIL.

TUNNUSMERKINNÄT :

1. TUNNUSKILVET	☒	VALM.NORM.	☐	ERILL.OHJE
2. KOJEMERKINNÄT	☒	JUOKSEVA	☐	KENNOKOHT. ☐ ERILL.OHJE

MUUT TIEDOT :

A muutos	18.6.2018
B muutos	
C muutos	

MITTAUSKESKUS oMK50/10js/VVS+PR + Varavoima MI114616	Suunn. PTV /25.5.2018	Kokonaisuus	Sähköpöstito	Työnumero
	Piirt. PTV	Lehti 1/2	Piirustusnumero	
	Tark.		SÄH	

[illegible][illegible]