



D muutos
E muutos
F muutos

A muutos
B muutos
C muutos



Merventie 58
p 0207 103700
13720 PAROLA, HATTULA www.milectria.fi

RK 40A 17JS-3VVS IP65
MI122739

Suunn.
JS /24.1.2018
Piirt.
JS
Tark.

Piirustusnumero
Lehti
1/1

Keskustunnus
RK 40A 17JS-3VVS

Työnumero

Standardi	EN 61439-2/3
Kotelointiluokka	IP65
Nimellisvirta	I _N 40A
Osastointi	2...4
Nimellisjännite	U _N 400V
Terminen nimelliskestovirta	I _{cw} <5kA
Maadoitusjärjestelmä	TN-S
EMC-käyttöpäristö	A/B