

SUORITUSTASOILMOITUS
Nro CPR-6-IWW-100003

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

WehoPuts-pienpuhdistamo
WehoPuts 5, tuotenumero 1066931
WehoPuts 10, tuotenumero 1066932
WehoPuts 20, tuotenumero 1066934
WehoPuts 30, tuotenumero 1066935
WehoPuts 50, tuotenumero 1066936

Tuotteen yksilöity sarjanumero on tyyppikilvessä.

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

n/a

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Jätevesien käsittely

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Uponor Infra Oy
PL 21
65101 Vaasa

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Uponor Infra AB, SE-51381 Fristad, Ruotsi
Uponor Infra A/S, DK-4520 Svinninge, Tanska
Uponor Infra AS, N-1540 Vestby, Norja
Uponor Infra AS, 13811 Tallinna, Eesti
Uponor Latvia SIA, LV-1045 Riika, Latvia
Uponor UAB, LT-06115 Vilna, Liettua
CJSC Uponor Infra, 127287, Moskova, Venäjä

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 3

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

EN12566-3:2005

Suomen ympäristökeskus (SYKE) nro 1762 suoritti tyyppitestauksen tuotteelle järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi testiraportit SYKE-2004-A-3-A4/36 ja EN-testauksen kootut tulokset; toimivuustestaus, vesitiiviys ja puhdistustehokkuus.

VTT nro 0809-CPD suoritti tuotetyypin määrittämisen järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi tutkimuslaskelman VTT-S-08575-08; lujuuslaskelmat.

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei sovellettavissa

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut, tekniset eritelmät
Puhdistustehokkuus	COD _{Cr} 92 % BOD ₇ 97 % SS 90 % Kokonaisfosfori 90 % Kokonaistyyppi 50 %	EN 12566-3:2005
Vesitiiviys	Hyväksytty	EN 12566-3:2005
Murtolujuus	Hyväksytty	EN 12566-3:2005
Kestävyys	Hyväksytty	EN 12566-3:2005
Puhdistuskapasiteetti	Orgaaninen mitoituskuorma Hydraulinen mitoituskuorma	
WehoPuts 5	0,3 kg/d	0,75 m ³ /d
WehoPuts 10	0,6 kg/d	1,5 m ³ /d
WehoPuts 20	1,2 kg/d	3,0 m ³ /d
WehoPuts 30	1,8 kg/d	4,5 m ³ /d
WehoPuts 50	3,0 kg/d	7,5 m ³ /d
Sähkönkulutus		
WehoPuts 5	1,0 kWh/d	
WehoPuts 10	1,4 kWh/d	
WehoPuts 20	2,5 kWh/d	
WehoPuts 30	3,9 kWh/d	
WehoPuts 50	6,0 kWh/d	
		EN 12566-3:2005

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Svinninge, Tanska 29.4.2014

Uponor Infra A/S



Preben Husted
Laatupäällikkö