



Nr: 2296/CPR/888

Produkt/objekt/serienummer: P10030VER1	Sprinklerkonsol Jirva
Användningsområde:	För upphängning av rör
Tillverkare:	Ahlsell
System för bestyrkande	2+
Anmält organ:	AAA Certification AB Göteborgsvägen 16H 441 43 Alingsås
Anmält organ Nr	2296
AAA Certification AB har utfört (i) första revision enligt 2+ besiktning av fabrik, initial typprovning och tillverkningskontroll av FPC-system. Bestyrkande mot 89/106/EEG följer AC procedur 2+, bilaga III.2 (ii).	

Produktbeskrivning**Konsoler Jirva U-profil, varmförzinkade FZV**

Artikel nr	Typ tjocklek mm/ Längd mm
3820307	U3-40S / 200
3820308	U3-40S / 400



Artikel nr	Typ tjocklek mm/ Längd mm
3820310	U4-60S / 400

Ahlsell Sverige AB

117 98 Stockholm
Besök: Liljeholmsvägen 30
Tel: 08-685 70 00
Fax: 08-685 70 96
www.ahlsell.se
E-post: info@ahlsell.se
Org.nr: 556012-9206

Övriga egenskaper	Prestanda
Toleranser för mått och form	NPD
Svetsbarhet	Ej svetsbart
Brottseghet	NPD
Bärförmåga	
Utmattningshållfasthet	NPD
Brandmotstånd	NPD
Deformation i bruksgränstillstånd	NPD
Reaktion vid brandpåverkan	A1
Farliga ämnen	NPD
Slaghållfasthet	NPD
Beständighet	Bandstål typ S235 som efterbehandlats i ett doppat zinkbad som ger en ytbehandling på 50-70 μm .

Prestandan för produkten identifierad ovan är i överensstämmande med deklarerad prestanda identifierade enligt standard EN 1090-1:2009+A1:2011. Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av Ahlsell AB Undertecknat för tillverkaren av:

Ahlsell AB



Per Månson
Eftermarknadsansvarig VVS-produkter