

Köldmedietankar

Produktblad OCS köldmediebehållare.

OCS köldmediebehållare finns i modellerna stående (ALSRV), liggande (ALSRH) eller universella (ALSRU) vilka kan installeras både ståendes och liggandes. Behållarna är godkända för en medietemperatur från -10°C till +100°C och ett arbetstryck på max 45 bar. Behållarna är avsedda bland annat för följande köldmedia: R134a, R513A, R404A, R407C, R407A, R407F, R507A, R449A, R410A, R1234yf och subkritisk R744. Köldmediebehållarna installeras efter kondensorn för att kunna kompensera mot köldmediets volymändringar i systemet beroende på varierande utomhustemperaturer.

ALSRV - Stående köldmediebehållare

Artikel nr	Modell/Volym	Anslutningar in / ut	SÄV NPTF	Synglas antal	Höjd mm	Diameter mm
6910200	ALSRV 1,0	2 x 3/8" (löd)	3/8"	1 st	148	102
6910210	ALSRV 2,5	2 x 3/8" (löd)	3/8"	1 st	230	122
6910220	ALSRV 4,5	2 x 1"-14	1/2"	1 st	270	145
6910230	ALSRV 8,0	2 x 1"-14	1/2"	1 st	310	194
6910240	ALSRV 12	2 x 1 1/4"-12	1/2"	2 st	350	220
6910250	ALSRV 18	2 x 1 1/4"-12	1/2"	2 st	406	260
6910260	ALSRV 24	2 x 1 3/4"-12	1/2"	2 st	450	285

Exklusive rotalockventiler.

ALSRH - Liggande köldmediebehållare

Artikel nr	Modell/Volym	Anslutningar in / ut	SÄV NPTF	Synglas antal	Längd mm	Diameter mm
6910270	ALSRH 12	2 x 1 1/4"-12	1/2"	2 st	750	152
6910280	ALSRH 18	2 x 1 1/4"-12	1/2"	2 st	900	168
6910290	ALSRH 25	2 x 1 3/4"-12	1/2"	2 st	760	219

Exklusive rotalockventiler.

ALSRU – Stående eller liggande köldmediebehållare

Artikel nr	Modell/Volym	Anslutningar in / ut	SÄV NPTF	Synglas antal	Längd mm	Diameter mm
6910300	ALSRU 30L	2 x 1 1/4"-12	1/2"	3 st	900	219
6910310	ALSRU 40L	2 x 1 1/4"-12	1"	3 st	1200	219

Exklusive rotalockventiler.

Allmänna tekniska data

Beräkningstryck (PS)	45 bar
Provtryck	67,5 bar
Maxtemperatur	100 °C
Mintemperatur	-10 °C
Köldmedia	R134a, R513A, R404A, R407C, R407A, R407F, R507A, R449A, R410A, R1234yf, R744

**ahlseil****OCS**

Köldmedietankar

Instruktion

- Tillse att maximalt tillåtet tryck och temperatur aldrig överskrids vid användning av produkten genom att förse den med lämplig utrustning som förhindrar detta.
- Tillse, vid installation, att produkten är anpassad till aktuellt system.
- Tillse, vid drift, att vibrationer undviks som kan skada kopparrör och vålla läckage.
- Tillse, under projektering, att inte skadlig extern påverkan som kan skada produkten uppkommer.
- Tillverkaren accepterar inget ansvar för personskada eller materiell skada som produkten kan orsaka om installationen eller användandet sker på ett felaktigt sätt eller används i motsats till vad som specificerats av tillverkaren.

Installation

- Kontrollera att den inköpta produkten inte är skadad. Om produkten skulle vara skadad får den inte installeras utan ska återlämnas för utbyte.
- Installera erforderligt antal korrekt dimensionerade säkerhetsventiler i anläggningen.
- Typskylten får inte skadats eller ändras.

Underhåll

Se upp för skador som kan orsakas av trycket och temperaturen i anläggningen. Vi rekommenderar att hela anläggningen inspekteras minst enligt kraven i Svensk Kylvnorm.

Tillverkare:

OCS
Via L. Da Vinci 18/20 Z.I
35020 BRUGINE
PADOVA
ITALY



Vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan föregående meddelande.

STOCKHOLM HK; Liljeholmsvägen 30; 117 98 STOCKHOLM; Tel: 08-775 77 30; Fax: 08-685 62 20
Org.nr: 556012-9206